

03 aprilie 2018

Nr. A 910
Timișoara

Către,

**DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE
Serviciul Achiziții Publice**


- Pentru clarificarea solicitării dumneavoastră, vă facem cunoscut următoarele:
- Lungimea traseului estimat ventilație și aer curat:
 - 22 m x 2 traseu D 250
 - 15 m x 2 traseu D 100
 - S-a prevăzut mască de policarbonat pentru traseele de tub proiectate (vezi detaliu)
 - Ventilatorul prevăzut este tip centrifugal în carcasa insonorizată de aproximativ 1500mc/h, funcție de producător
 - Traseul optim intersectează cadrul ușii fără a fi necesară crearea de goluri în pereți.
 - Anexăm schița traseului instalației



COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR ZONAL TIMIȘ

Colonel

Augustin PEGULESCU



DETALIU MASCA MONTARE ANEMOSTAT

