



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL TIMIȘ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**  
**DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE**  
**SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE**

**NR. R/16.876 / 29.11.2016**

**RĂSPUNS NR. 1 LA SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI**

Referitor la: Anunțul de publicitate aparut in SEAP, sub numărul 65141, Cumparare directa ce are ca obiect „Servicii de mentenanta si dezvoltare la sistemul de supraveghere video de interior si exterior si la sistemul de semnalizare antiincendiu din palatul administrativ pe o perioada de 12 luni”, organizata de JUDEȚUL TIMIȘ

Urmare a Anunțului publicat in SEAP, va răspundem la urmatoarele intrebari de clarificare, raspunsuri primite de la responsabilii de intocmirea caietului de sarcini:

**1. Referitor la Caietul de sarcini, A. Sistem de supraveghere video:**

**Avem rugamintea sa ne comunicați care este inaltimea maxima de amplasare la camerele video de exterior.**

**R1.** Inaltimea maxima de amplasare la camerele video de exterior este de 8m;

**2. Referitor la activitatile din Caietul de sarcini:**

**Avem rugamintea sa ne comunicați daca programul de lucru pentru prestarea reviziilor este in afara orelor de program normal (8:00 - 17:00).**

**R2.** Programul de lucru pentru prestarea reviziilor nu este in afara orelor de program, cu exceptia cazurilor de forta majora ( declansare accidentala alarma de incendiu, incidente).

**3. Referitor la Caietul de sarcini, paragraful „Mentenanata are in vedere”, punctul b) Sistem de semnalizare efracție, detectare CO2 si detectare inundație conform anexei.**

**Avem rugamintea sa ne puneți la dispoziție „anexa”.**

**R3.** Atasam Anexa 1

**ANEXA 1**

**Sistem alarmare la efracție**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire</b>	<b>Tip</b>
1	Centrala de avertizare efracție	GE SECURITY NX – 8E
2	Tastaturi cu afisaj LCD	GE SECURITY NX – NX - 1248E
3	Detectoare de miscare	PYRONIX de tip KX15 ED
4	Senzori de inundatie	GE SECURITY NX de tip 5501
5	Expandere de zona	GE SECURITY de tip NX 216 E

6	Butoane de panica	PYRONIX de tip BP 10
7	Sirena de interior	
8	Sirena de exterior	

**4. Referitor la documentul Anunț- Achiziție directă, punctul 1, „(...) dezvoltarea sistemului de supraveghere video de interior și de exterior, respectiv la dezvoltarea sistemului de semnalizare incendiu”**  
**Va rugăm să detaliați dezvoltarea (investitia) care face obiectul caietului de sarcini (tip de echipamente/ cantitati/ timp de execuție dezvoltare)**

**Avem rugămintea să ne prezentați lista cu piesele de schimb solicitate.**

R4. Nu putem prevedea viitoarele compartimentari sau recompartimentari de spațiu , care se vor realiza. In cazul in care va fi necesar, societatea, cu care se va semna contractul, trebuie sa le realizeze pe baza de deviz oferta acceptat de beneficiar, in baza comenzii emise de catre acesta.

**5. Referitor la Caietul de sarcini, Cerințe de calificare, Serviciile prestate vor fi asigurate de un personal autorizat:**

**Avem rugămintea să detaliați activitățile desfășurate de managerul de securitate.**

**De asemenea, pentru managerul de securitate, există un program de lucru impus?**

R5. Managerul de Securitate este cel care va evalua necesitățile de Securitate in cazul situațiilor prevăzute la punctul 4 sau in cazul avariilor, stabilind soluțiile corecte necesare. Nu există un program de lucru impus.

**6. Referitor la Caietul de sarcini, Cerințe de calificare "Societatea contractoare trebuie să aibă experiența similară in exploatarea și mentenanța sistemelor deservite"**

**Avem rugămintea ca Autoritatea contractantă să precizeze in clar obligațiile solicitate prestatorului privind serviciul de "exploatare".**

R6. Serviciile de exploatare presupun: salvări de date (imagini), reconfigurări ale sistemelor, la cererea beneficiarului, respectiv ale organelor de control abilitate.

RESPONSABIL ACHIZITIE

INSPECTOR SUPERIOR

GABRIELA OJOGA